



A Switching operation shall take place during insertion of the piston, just 3 mm before pressure plate get in contact with the brake cylinder. Adjusting is done by turning the roller arm of the switch.

Der Rollenhebel des Schalters ist so eingestellt, dass beim Einfahren des Kolbens bei Erreichung einer Distanz von 3 mm zwischen Zylinder und Druckplatte die Schaltung erfolgt!

B Switching operation shall take place during lifting of the piston, just 25 mm of lifting range. Adjusting is done by turning the roller arm of the switch and moving of the bracket (item 10).

Der Rollenhebel des Schalters ist so eingestellt, dass beim Ausfahren des Kolbens bei einem Hub von 25 mm an der Schalterleiste (Pos. 10) die Schaltung erfolgt!

Nr: 3452752
 Änderung: 0
 Blattanzahl: 1/1
 Blattnummer: 0

total mass: 100 kg
 Gesamtmasse:

<p>The Employer: Kenya Electricity Generating Company Ltd. Strata Plaza, Industrial Road, Parklands PO Box 47936-00100 Nairobi Kenya Tel: +254 20 3666000 Fax: +254 20 2238848 Website: www.kenegen.co.ke</p>		<p>The Contractor: Andritz Hydro GmbH Penzinger Strasse 76 1023 Vienna Austria Tel: +43 010 89100 3400 Fax: +43 010 89100 3039</p>		<p>The Engineer: Scott Wilson 10th Floor, International House Dover Place, Ashford Kent TN23 3JU United Kingdom Tel: +44 01233 659200 Fax: +44 01233 659299</p>	
KINDARUMA POWER STATION IMPLEMENTATION OF THIRD UNIT AND REHABILITATION PROJECT					
DRAWING / DOCUMENT NUMBER: KIN-1209-24-0252					
Index	Amendm Modification	Date	Recheck Checked	Drawn Checked	Approved
Stueckliste / Partlist	3452752		WA N°	42804-06	
Abmess. / Dimension			Class N°	GTVA-0	
Gruppe / Group			Type	Ssv	478/28-170
Braking-lifting jack D150 - 2 switch Brems-Hebebock D150 mit 2 Meldeschalter			1:2		
UNIT 1-3			3443527		
HW	Datum/Date	Name	Kunde/Client	KenGen	
Gezeichnet / Drawn	10 Nov 10	Schaefer	Anlage/Plant	Kindaruma	
Geprueft / Checked			Projekt/Project N°	K320.001936	
Geprueft / Checked			Vertr./Contract N°		
Genehm. / Appr.			File	PT3452752_Brems-Hebe	
ANDRITZ Hydro			3 452752		
KIN-1209-24-0252			100		